



Svar på foreløpig tilbakemelding gnr 140 bnr 304

Adkomst:

Den private veien er noe smalere en 3,5 m, vi har prøvd å få tillatelse fra tilgrensende naboer og utvide vei til 3,5 m men fått avslag.

Har vært og målt opp veien for å se hva avviket er og på bildene vedlagt har vi lagt en målestav på 3m for å indikere bredde på veien og eller hindringer.

Som bildene viser er selve asfalten på det minste 3m, men selv om asfalten er 3m er hindringer over asfaltene mye bredere som da ikke vil kunne hindre adkomst med stor bil. Stedet hvor asfalten er smalest grenser til innkjørsel til naboeiendommen og gir mer en 3,5 m og kjøre på.

Slik vi ser det er da intensjonen på bredde kravet ikke vesentlig til side satt og formålet med kravet ivaretatt.

Forutsetter da at hjul avstanden på en brannbil ikke er bredere en 3m.

Søppel bil kjører i dag opp denne gaten uten hindring.

Terreng endring:

Da nabo ikke er åpen for dialog har vi endret terrengs snittet mot den høye skjæringen i sør/vestlig hjørne.

Det nye snittet viser en høyde forskjell på 1,5 m og 1 m fra grense og vil da ikke være søknas pliktig



Figur 1 smaleste parti grenser til innkjørsel og gir mer en 3,5m bredde på veilegemet





Figur 2 som bilde viser er det ikke noe hindring over veilegemet





Figur 3 innkjørsel til gavlavegen



Figur 4bilde sett fra innkjørsel til gavlavegen



Figur 5 langs høyre side av veien på bilde vil det være 3,5m asfalt langs hele tomtens lengde

