



Haugaland brann og redning iks

Dato: 28.11.2022

Diktervegen 8

Dokumentnummer: 22/8281-7

5538 HAUGESUND


Deres referanse:


Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Til uttale- adkomst ny bolig Gnr. 140, bnr. 304

Det vises til Haugaland Brann og redning «Tilrettelegging for rednings-og slukkeinnsatser» hvor det oppgis at det skal være 3.5m bredde på adkomst pkt C.1 , og pkt A.3 «Kommunen skal behandle innkommende saker for prosjekterende og skal søke uttale og veiledning hos brannvesenet ved behov.»

I dette konkrete tilfelle har søker/tiltakshaver problemer med å oppnå full bredde pga mangel på privatrettslige rettigheter- se vedlegg for redegjørelse. Veien er privat-brannkum VL160mm ligger i offentlig vei ca 55-60m fra tomtегrense-se kart m/luftfoto under.





Kommunen ber om uttale i denne konkrete saken og ber om at denne er oss i hende senest 21.12.2022

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Byggdetalj As

Haraldsgata 215

5525

HAUGESUND

Vedlegg:

Gnr. 140, bnr. 304 - Svar på foreløpig tilbakemelding
Tegning nytt terreng snitt