

Fredtun – søknadspliktige tiltak

Tiltak	Formål	Kommentar	Disp.	Byggesøknad
Naust	FT	Nybygg – krever disp. og er søknadspliktig	§ 1-8	Ja, pbl. § 20-1 A
Terrengendring/ planering	FT	I FT området er det kun krav til disp. fra § 1-8	§ 1-8	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er tilført, høydeforandring etc. Men krever uansett disp. fra § 1-8
Terrengendring/ planering	LNF	De tiltakene som er i strandsonen og LNF krever to dispensasjoner. De som ikke er i strandsonen krever kun disp. LNF	LNF og § 1-8	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er tilført, høydeforandring etc. Men krever uansett disp. fra LNF og § 1-8
Parkeringsplassen utvidelse	LNF	Utenfor 100 m beltet, må ha disp. LNF	LNF	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er tilført, høydeforandring etc. Men krever uansett disp. fra LNF.
Fylt stein i skråning fra hovedbygget til nivået under	FT	Søknadspliktige terrengendringer som krever disp.	§ 1-8	Ja, pbl. § 20-1 K
Bølgebryter/steinfylling med sikringsbasseng	FT	Søknadspliktige terrengendringer og tiltak som krever disp.	§ 1-8	Ja, pbl. § 20-1 A og K
Søppelskur	LNF	Utenfor 100 m beltet, må ha disp. LNF	LNF	Nei, unntatt søknadsplikt. Må meldes inn på eget skjema <u>etter</u> at disp. LNF er gitt SAK10 § 4-1
Kanin-/hønsehus	LNF	Utenfor 100 m beltet, må ha disp. LNF	LNF	Nei, unntatt søknadsplikt. Må meldes inn på eget skjema <u>etter</u> at disp. LNF er gitt SAK10 § 4-1

Lekehytter og lekeplass	LNF	Utenfor 100 m beltet, må ha disp. LNF	LNF	Nei, unntatt søknadsplikt. Må meldes inn på eget skjema <u>etter</u> at disp. LNF er gitt SAK10 § 4-1
Fasadeendringer	FT	Søknadspliktig, men krever ikke dispensasjon da dette er unntatt i § 1-8	Nei	Ja, pbl. § 20-1 C
Gapahauk	FT	Tilbygg til internatbygget, 6*4 m ² = 24 m ² . Søknadspliktig og krever disp. (Tilbygg over 15 m ² er søknadspliktige)	§ 1-8	Ja, pbl. § 20-1 A
Fotball- volleyballbane	FT og LNF	Innenfor 100 m beltet. Ta med i disp. søknaden	§ 1-8	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er tilført, høydeforandring etc. Men krever uansett disp. fra § 1-8
Levegg på aktivitetshus	Kun FT?	I styrevedtaket er det nevnt en levegg som ønskes oppført på aktivitetshuset. Dersom hele leveggen er innenfor FT område vil det kun kreve disp. fra § 1-8, kommer den over på LNF område må den ha disp. fra begge to.	Avhenger av plassering	Dersom leveggen tilfredsstiller kravene til levegg som er unntatt søknadsplikt, kreves kun disp. §1-8 (og evt. LNF) Kravene står i SAK10 § 4-1 F.
Lovprisningstavle	FT	Innenfor 100 m beltet. Ta med i disp. søknaden	§ 1-8	Unntatt søknadsplikt PBL § 20-5 E Skal ikke meldes inn til kommunen
Kors	LNF	Innenfor 100 m beltet. Ta med i disp. søknaden	LNF og § 1-8	Unntatt søknadsplikt PBL § 20-5 E Skal ikke meldes inn til kommunen
Sti til lovprisningstavle	FT	Å opparbeide en sti er en terrengendring, stien er innen for 100 m. beltet og krever dispensasjon Ta med i søknaden	§ 1-8	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er

				tilført, høydeforandring etc. Men krever uansett disp. fra § 1-8
Drenering	FT	Graving i 100 metersbeltet krever disp.	§ 1-8	Nei
Gruslagt veg til aktivitetshuset	FT	Dersom veien ikke er blitt bredere, kun fylt på nytt lag med grus og ikke utført graving er det å anse som vedlikehold – vedlikeholdsarbeid som ikke medfører endringer krever ikke disp.	Avhenger av hva som er utført	Om terrengendringene er søknadspliktige må vurderes ut i fra hva som er gjort, hvor stort område det er utført på, hvor mye masse som er tilført, høydeforandring etc.
Scene	FT	Tiltak i 100 metersbeltet som krever disp.	§ 1-8	Ja, Pbl § 20-1 A
Strømkabel	Ikke avklart	Søknadspliktig graving i 100 metersbeltet	Avhenger av hvor strøm-kabel er lagt	Nei