

§ 13-7. Lys

(1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.

- Veiledning til første ledd

Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, og avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon.

Dagslys er den belysningsformen som vanligvis oppleves å være den beste og mest riktige allmennbelysningen.

Dagslysfaktor angir forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en tilsvarende horisontal flate ute med fri horisont og jevnt overskyet himmel.

I Falkenhaugvegen 55 søkes det om bruksendring i boligen hvor kjeller del søkes om til utleieleilighet. Ettersom bruksendringen omfattes av vilkårene i § 1-2 åttende ledd under fellesbestemmelser viser vi til Preaksepterte ytelser

§ 13-7. Lys (2) 2. For bruksendring som omfattes av vilkårene i § 1-2 åttende ledd, kan kravet til dagslys oppfylles ved at hvert rom har minst ett vindu mot det fri. Vinduet må ha høyde minimum 0,60 m og bredde minimum 0,50 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,50 m.

*Alle oppholdsrom tilfredsstiller dette kravet.*