

Fra: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>

Sendt: 12/5/2022 9:40:53 AM

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Søknad til uttalelse, garasjer, tilbygg, gnr.66, bnr.181, Nyhavnvegen 50, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS

Til Karmøy kommune v/ saksbehandler Liv Gøril Johannessen.

Søknad til uttalelse, garasjer, tilbygg, gnr.66, bnr.181, Nyhavnvegen 50, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS:

Viser til vedlagte brev og kartvedlegg.

Det går en gatelysledning, type isolert, over garasjen.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) stiller da følgende avstandskrav:

Minste høyde over bygning til isolert line skal være 2,5 meter.

Dersom en ønsker å få kontrollmålt høyden på det aktuelle stedet, må en bestille en oppmåling av oss på vår nettside:

www.fagne.no

Kontakt oss

Tekniske henvendelser

«Registrer din sak her»

Mvh

John Arvid Djupesland

fagne

T: +47 52 70 72 60

M: +47 98 23 72 60

A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund

N: www.fagne.no