

Fra: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>

Sendt: 12/5/2022 9:56:19 AM

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Søknad til uttalelse, oppføring av gjødsellager, gnr.20, bnr.36, Nedre Liknes, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS

Til Karmøy kommune v/ saksbehandler Birthe Smistad.

Søknad til uttalelse, oppføring av gjødsellager, gnr.20, bnr.36, Nedre Liknes, Karmøy kommune - uttale fra Fagne AS:

Viser til vedlagte brev og situasjonsplan.

Det går en lavspent strømforsyningsledning, type uisolert, i nærheten på sørsiden av planlagt plassering av nytt gjødsellager.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) stiller da følgende avstandskrav:

Horisontal avstand fra nærmeste bygningsdel på det planlagte gjødsellageret til den uisolerte linen må være minst 1,5 meter.

Mvh
John Arvid Djupesland

fagne

T: +47 52 70 72 60

M: +47 98 23 72 60

A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund

N: www.fagne.no