



KARMØY KOMMUNE

Ingar Langåker

Dato: 06.12.2022

Søre Ferkingstadveg 114

Dokumentnummer: 22/10495-2

4274 STOL

Deres referanse:

Saksbehandler: Selina Simpson-Hansen

## **Mangler ved søknad - Endring av driftsbygning i landbruket - gnr. 22, bnr. 16 - Søre Ferkingstadveg 110**

Tiltak: Endring av driftsbygning i landbruket  
Byggested: Gbnr: 22/16 Søre Ferkingstadveg 110  
Tiltakshaver: Ingar Langåker  
Ansvarlig søker: Oaland As

Vi viser til din Søknad uten ansvarsrett som ble mottatt hos oss 05.12.2022.

### **Send inn informasjon**

Søknaden din er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende informasjon:

I henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift, TEK) må du ved riving av bygning som overskrider 100 m<sup>2</sup> BYA utarbeide en avfallsplan som redegjør for håndtering av byggavfallet, jf. TEK § 9-6 (1) bokstav c.

### **Hva skjer videre?**

Saken din settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Selina Simpson-Hansen  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*