

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Vedøy Sverre
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
BEHJ9043	GID 1/55	2022/9758	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.11.22

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 1/55 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning

Stakepunkt, stoppekran monteres forskriftsmessig

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av pumpestasjonen, eller annen fagkyndig virksomhet.

Det monteres stoppekran med godt avmerket teleskoprør ved tilkoblingspunkt hovedledning.

Det skal monteres slamavskiller.

Ledningen skal legges skjermet mot mekanisk påkjenning der den går ut og der den kommer på land

Sjøledning avklares med havnevesenet.

Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Pedersen Roger Johannes	Vea Sjoarveg 61 B	4276	Veavågen