



Leonie Fagerland

Dato: 08.12.2022

Fagervolltunet 1

Dokumentnummer: 22/70-406

4260 Torvastad

Deres referanse:

Saksbehandler: Elin Therese Storesund

Gnr. 141, bnr. 222 - Henvendelse vedrørende dispensasjon fra avstand garasje til vannledning

Den vannledningen du har merket avstanden til i kartet, er din private vannledning. Denne har ikke kommunen satt noen krav til, men anbefaler selvfølgelig at det ikke bygges over eller helt i nærheten av denne.

Den vannledningen som er kommunal, ligger i hovedvegen (Storasundvegen), se vedlegg. Dette er hoved vannforsyningen vår nordover, og det er et større rør som vil kunne forårsake en god del skade om det skulle oppstå et vannlednings brudd.

Vi har et standard krav om at bygg/konstruksjoner ikke skal settes opp nærmere enn 4 meter fra slike ledninger. Det betyr at garasjens yttervegg må være 4 meter fra denne ledningen. Årsaken er sikkerheten til våre ansatte, og at konstruksjoner ikke skal rase ved et evt vannledningsbrudd.

Med vennlig hilsen

Elin Therese Storesund
teamleder drift, sektor VAR

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Helga Synnøve Hop
Odd Sverre Falch Gundersen
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen

Vedlegg:

141_222