

Guri Kvinnesland

**Vår dato:** 13.12.2022

**Vår ref.:** 202212560-29 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **NVEs vurdering av bekymringsmeldinger om mast og ledninger i distribusjonsnett**

NVE viser til en rekke oversendelser på epost og flere telefonsamtaler med bekymringer om plasseringen av en mast, med tilhørende ledninger, i distribusjonsnett ved din eiendom. Videre viser vi til våre svar av 25.08.22 og 22.10.22 hvor vi redegjør for NVEs vurdering av saken.

### **Bakgrunn**

Slik vi forstår situasjonen er du bekymret for plasseringen av masten og ledningene, herunder at disse kan medføre stråling (magnetfelt) som kan være helseskadelig. Du skriver blant annet at masten ved en feil er plassert på din eiendom og at denne må fjernes. I tillegg lurer du på om ledningene som krysser din eiendom er lovlig plassert. I flere av epostene skriver du at tomtegrensen er inntegnet feil på kommunens eiendomskart (grunnbok). Slik tomtegrensen er inntegnet i eiendomskartet er masten du ønsker flyttet, oppført på din nabos eiendom. Du mener at dette er feil, og at masten egentlig står på din eiendom.

### **NVEs vurdering**

Etter vår vurdering gjelder saken en uenighet om hvor eiendomsgrensene faktisk går. Dette er imidlertid et privatrettslig forhold, som må finne sin løsning mellom deg og din nabo. Fagne AS er områdekonsesjonær og eier av distribusjonsnett i området. Fagne opplyser til NVE at masten ble satt opp i 2016 etter avtale med grunneier. Videre bekrefter Fagne at de vil flytte masten, dersom det skulle vise seg at den er plassert på din eiendom. Når det gjelder avstanden mellom kraftledningene og ditt hus, opplyser Fagne at de har tilbudt seg å måle magnetfeltnivået. Fagne skal, etter det vi er informert om, ved flere anledninger ha opplyst det samme til deg.

Etter NVEs vurdering foreligger det ingen informasjon i saken som tilsier at Fagne har opptrådd i strid med områdekonsesjonen. Videre kan vi ikke se at foreligger opplysninger i saken som tilsier at ledningene er ulovlige.



## **Konklusjon**

NVE konkluderer at saken gjelder et privatrettslig grunneierforhold som NVE ikke har myndighet til å ta stilling til. Grunneierforholdet må finne sin løsning mellom deg og din nabo. Videre kan vi ikke se det foreligger ulovlige forhold i saken som krever ytterligere oppfølging av NVE.

Vi forutsetter at Fagne vil gjøre nødvendige tiltak dersom masten ved en feil er oppført på din eiendom, eller det skulle vise seg nødvendig å redusere magnetfeltnivået.

NVE avslutter med dette behandlingen av saken. NVE vil kun gjenoppta behandlingen, dersom det foreligger nye vesentlige opplysninger i saken.

Med hilsen

Anne Johanne Kråkenes  
Seksjonssjef

Petter Glorvigen  
seniorrådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

Guri Kvinnesland

### **Kopimottakerliste:**

Karmøy kommune

FAGNE AS - TORGEIR VÅGE