

Karmøy kommune

Sendt pr. e-post

Vinkel – Arkitekter



Deres brev :

Deres ref.:

Vår ref.:
222-0304

Aksdal
14.12.22

Tilbakemelding på brev om mangler

Eiendom: Gnr. 148, Bnr. 29,72- Lahammarvegen 46

Viser til brev mottatt den 06.12.22 - Mangler ved søknad

Ny garasje og mur er plassert nærmere enn 4 m til kommunal vannledning. Det vises til VAR-seksjon og mulighet for å avvike fra 4 meters avstand til en minimumsavstand på 2 meter.

Minsteavstand til mur er 2,5 m og minsteavstand til garasje er 2,8 m.

Vedlagt prinsippsnitt viser at fundament skal oppføres 0,5 m under bunn på laveste ledning, eller til fjell der det er aktuelt. Skissen er veiledende. Når entreprenør er valgt vil dette være utgangspunkt for valgt løsning.

Garasje og mur endrer ikke plassering i omsøkt tiltak.

Vedlagt tegning

Tegn.nr 020- Prinsippsnitt fundament

Tegn.nr 040- Situasjonkart rev B

Med vennlig hilsen

Helena Jacobsen

arkitekt/ interiørarkitekt MNIL



kontor adresse

Eikeskogvegen 22
5570 Aksdal

telefon

+47 52 71 48 10

e-post

post@vinkel-arkitekter.no

bankforbindelse

Den Norske Bank
5081.05.84618

foretaksregistrert

NO 989 205 781 MVA