



## Statens vegvesen

KARMØY KOMMUNE

Postboks 167

4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Anna Synnøve Hvass / 46788870

Vår referanse:  
21/67483-6

Deres referanse:  
21/1132-77

Vår dato:  
21.12.2022

### Høring – plan 4012-4 – Storasund havn – endring av detaljregulering – vei, byggehøyder mv

Vi viser til høring datert 03.11.2022 med forslag endring av detaljregulering for Storasund havn i Karmøy kommune.

#### Saken gjelder

Hensikten med planendringen er å justere plangrunnlaget for tilpassing til et konkret byggeprosjekt. Innenfor boligarealene er byggegrenser og bestemmelser om bygningens form justert noe, og planen er ytterligere detaljert med internt vegsystem og felles lekeareal. Ved småbåthavnen legges det opp til etablering av fast molo framfor flyteanlegg, samt utvidelse av fellesanlegg på land.

Planendringene legger opp til noe redusert boligtetthet fra 99 til 60-80 boenheter.

#### Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport og trafikksikkerhet.

#### Våre merknader til planforslaget

Endringene i tilknytning til Storasundvegen innebærer å gå bort fra å separere myke og harde trafikanter, og legger opp til at veganleggene samlet sett benyttes av alle trafikantgrupper. Krysningpunkt over Storasundvegen endres fra undergang til kryssing i plan, samt regulert busslomme endres til kantstopp. Kantsopp i sørgående retning er opparbeidet, og regulert etter dagens situasjon.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Rennesøygata 16  
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

I reguleringsendringen foreslås det at regulert undergang erstattes med krysning i plan med intensivbelysning. Som det kommer av planbeskrivelsen har Rogaland fylkeskommune gitt uttrykk for at en kan akseptere kryssing i plan framfor undergang. Vi forutsetter at gjeldende håndbøker ivaretas, samt at drøftinger og avklaringer knyttet til krysningsspunkt, trafiksikkerhet og framkommelighet for fylkesvegen skjer med Rogaland fylkeskommune.

Vi minner om at krav for skilting av gatetun må sikres gjennom reguleringsplanen og forutsetter at dette ivaretas.

For å sikre gangtilkomst til friområdet og småbåtanlegget kan en vurdere å regulere fortau langs KV6.

Adkomst til parkeringskjeller og annen parkering bør vises i plankartet med rett radius og siktsone. Dette for å sikre tilstrekkelig sikt, samt avkjørsel i tråd med gjeldende krav i håndbøkene.

F\_RA1 har ikke vist adkomst i reguleringsendringen, adkomst til renovering bør vises med siktsone i plankartet.

Transport vest – transportforvaltning 2  
Med hilsen

Bjarte Børtveit  
Seksjonsleder

Anna Synnøve Hvass  
Planforvalter

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*