

J HØINES AS  
Att: Høines Jøran  
Naravegen 71  
4275 SÆVELANDSVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
EAJX4953	GID 149/573	2023/70	Oddmund Røkke	Kopervik, 04.01.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/573 - Bjørnåsvegen 11 er godkjent med følgende krav til utførelse.**

***Dette er en midlertidig godkjenning  
Godkjent som omsøkt.  
Det skal monteres vannmåler og tilbakeslagsventil væskekategori 2.***

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Bjørnåsvegen C As	Sundgata 109	5527	Haugesund

