

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr):

13-181

Adresse: Tjøsvollvegen 53

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Merknader
1	Er det ført dialog med eier?	X		
2	Er septiktank lokalisert og klargjort?		X	Har ikke septiktank
3	Er ledning mot huset spylt?			
4	Er ledning nedstrøms septiktank spylt?			Spylt fra stakeluken i kjellaren
5	Er ledning grøft – septiktank spylt?		X	
6	Er dykker på septiktank satt på igjen?		X	Har ikke septiktank
7	Er det tatt fargeprøve fra takvann?	X		Går i grunnen
8	Er det tatt fargeprøve fra slukvann?	X		Sluken er koblet inn på avløpet
9	Er det tatt fargeprøve fra drengsvann?			

10	Er det drenering rundt huset (snakk med eier)?	X	Den er lagt ut i plenen
11	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	X	
12	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	X	
13	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		Utvendig sluk koblet innpå
14	Hvor er takvannet ført?		Taknedløpene stopper før bakken, eine er koblet ut i plenen
15	Hvor er dreensvannet ført?		Ut på plenen
16	Hvor er avløp fra utvendige sluker ført?		Inn på avløpet

Andre merknader: