

	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler
Gnr. 123, bnr. 39		22/9724	Vidar Andersen

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra Gnr. 123, bnr. 39

Ansvarlig for utslippet:	Espen Schjønning Westre
Beregnet pe:	5 PE
Anleggstype:	Minirensanlegg
Restutslipp:	Eksisterende sjøledning til Karmsundet
Tillatelsen gjelder:	Gnr. 123, bnr. 39

Vi viser til søknad fra Rørleggerane AS v/ Roy Terje Hausken om utslippstillatelse av 07.11.2022.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11, samt forurensningsforskriften kapittel 12.

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet og miljømessige konsekvenser

Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i § 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygges på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstillere rensekrav til følsomt område.

Tiltaket anses ikke for å kunne ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet. Tiltaket vil heller ikke berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.

Begrunnelse for vedtaket

Det etableres godkjent minirensanlegg med etterpolering til eksisterende sjøledning der det er gjort privatrettslig avtale med eier av ledningen.

Det nye anlegget vil ha en rensegrad på 96% og tilfredsstillere krav i forurensningsforskriften § 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område, jf. bokstav a.

Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet

- Den ansvarlige er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.
- Tillatelsen faller bort om arbeidet ikke er igangsatt etter tre år, eller innstilles i mer enn 2 år, jf. forurensningsforskriften § 13-5.
- Etablering av anlegget krever godkjent byggetillatelse, jfr. pbl. § 20-2. Byggetillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn 2 år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.
- Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen jf. SAK10 § 8-1.
- Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, jf. pbl § 28-6.
- Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. pbl § 27-2 annet ledd.
- Eier av eiendommen er selv ansvarlig for eventuell forurensing, jf. forurensingsloven § 7.
- Det skal være årlig slamtømming av minirensanlegg.
- Det skal tegnes serviceavtale for anlegget med godkjent firma. Serviceavtale skal sendes inn før oppstart av anlegg på mail til post@karmoy.kommune.no og merkes med gards- og bruksnummer.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5500,-. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf. fvl. § 29 Ev. klage sendes til Karmøy kommune.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 75 00 eller du kan sende e-post til post@karmoy.kommune.no

Med hilsen
Bergitte H. Flatebø

konstituert areal- og byggesakssjef

Vidar Andersen

tilsyn og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.