



Gravesøknad - Gamle Syrevegen 77

| | |
|--|--|
| Sektor VAR: Vi har ikke kommunale VA-ledninger i området, men det finnes en del private vannledninger. Se kart. | |
| Avstand til VA-ledninger ved graving: | Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger. |
| Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> | NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: https://bit.ly/4meter |
| Ikke godkjent <input type="checkbox"/> | |
| Elin T Storesund Sektor VAR | |

| | |
|--|--|
| Sektor samferdsel og utemiljø: | |
| Gravesøknad: | Arbeidsvarslingsplan: |
| Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> | Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ikke godkjent <input type="checkbox"/> | Ikke godkjent <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: | Kommentar: |
| | |
| Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø | |

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Kopi til:

AMK Helse Fonna
Hilde C. Pettersen
Jostein Berge
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest Politidistrikt
Vegmelding - Haugaland brann og redning IKS

Vedlegg:

Kart - Gemini Portal+

Arbeidsvarsling Gamle Syrevegen 77

Gravesoknad Gamle Syrevegen 77