

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 13/126

Refnr.

DVKS7024

Saksnr.

2022/5215

Dato

Kopervik, 02.06.2022

GNR/BNR 13/126 – Utbedring av kloakkledning

Varsel om at kommunen vurderer å vedta pålegg

Vi har oppdaget at det trengs utbedring av stikkledningen for kloakk på eiendommen.

Vi varsler herved om at dersom ledningen ikke blir utbedret innen 02.11.2022, vil kommunen som forurensningsmyndighet vurdere å pålegge deg å utbedre stikkledningen din.

Karmøy kommune mener at det trengs utbedring av avløpsledningen som hører til eiendom 13/126 – TJØSVOLLVEGEN 79. Dersom ledningen ikke er utbedret innen 02.11.2022, eller vi ikke har mottatt opplysninger innen den samme fristen som tilsier at det ikke er behov for utbedring, vil kommunen pålegge deg å utbedre ledningen, jfr. forurensningsloven § 22 andre ledd.

Resultat av rørinspeksjon – 13/126 Tjøsvollvegen 79

Vi viser til varsel om pålegg 10.06.2020. Vi har undersøkt kloakkledningen tilhørende Tjøsvollvegen 79. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon på strekket fra septiktank mot huset viser at røret er av leirrør med overgang til plast ved 5,13 meter. Plastdelen er i god stand og kan beholdes, mens leirrør tilfredsstillende ikke krav til tetthet og må derfor skiftes/utbedres.

Rørinspeksjon på strekket fra septiktank mot påkobling viser at røret er av betong som er i dårlig stand, inspeksjonen avbrytes ved 14,82 meter, røret må skiftes/utbedres.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Ut fra våre opplysninger er septiktanken nå koblet ut.

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp, sluk og dredivann som viser at disse føres til grunnen. Det tillates ikke at overvann (takvann, dredivann, slukvann o.l.) blir ført til kloakkledningen.

Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Privat fellesledning

Vi antar at Tjøsvollvegen 79 er påkoblet privat fellesledning.

Rørinspeksjon på strekket fra kommunal kum 27783 – motstrøms viser at røret er av plast med overgang til betong ved 8,73 meter (det er lagt ny ledning på dette strekket fra kum 27783 i forbindelse med kommunalt prosjekt). Inspeksjonen avbrytes ved 30,21 meter.

Betongdelen fra 8,73 meter er i dårlig stand og må derfor skiftes/utbedres.

Dette er en privat fellesledning. Vi antar ut fra våre opplysninger at følgende eiendommer er påkoblet fellesledning: Tjøsvollvegen 79, 81 A, 81 B og 85.



Vi vet ikke hvordan eierforholdet til fellesledningen er. Brukerne av ledningen må komme fram til enighet vedrørende utbedring og fordeling av kostnader. Likelydende brev sendes til alle 4 eiendommene.

Vedlagt kart som viser antatt trase for stikkledninger til eiendommene og antatt trase privat fellesledning.

Ta kontakt med godkjent entreprenør eller rørlegger for utførelse. Det må sendes inn rørleggermelding før arbeidet starter og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune gjennom Powel Entreprenørportal med følgende referansekode:

DVKS7024

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette, eller at det er andre forhold som gjør at du ikke er pliktet til å utbedre avløpsledningen din, ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 52 85 71 21 eller du kan sende e-post til maha1@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

Margareth H Haugvaldstad
Karmøy kommune

Vedlegg

Sjekkliste Tjøsvollvegen 79.pdf

WinCan_ProTouch_Report20215920_075927.pdf

Kart antatt trase stikkledninger og fellesledning.pdf

Felles ledning Tjøsvollvegen-Kum 27783.pdf

Kart fellesledning Tjøsvollvegen_Norva24.pdf

Retningslinjer.pdf

Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
13/126	ERIKSEN GRETHE	TJØSVOLLVEGEN 79	4270	ÅKREHAMN
13/126	ERIKSEN GEIR KENNETH	TJØSVOLLVEGEN 79	4270	ÅKREHAMN