

RØRLEGGERMESTER OLSEN
Att: Olsen Espen Meidell
Karmøyvegen 581
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
HFXS0914	GID 149/522	2023/182	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.01.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/522 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.
Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Salomonsen Christoffer A	Sakkastadvika 6	5538	Haugesund

