

S Y ENTREPRENØR AS
Att: Ytreland Ståle
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
GGMM5731	GID 69/25	2023/205	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.01.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 69/25 - Øygardsvegen 44 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Overvann håndteres på egen tomt.
Overvannet skal ikke skade andre eiendommer kommunale vegger eller anlegg
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Eksisterende bolig skal rives ,plugging av vann spillvann og overvann i byggegrop.
Nybygg skal bruke eksisterende ledninger.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Nilsen Rune Egil Røthing	Øygardsvegen 44	4250	Kopervik

