



Aasmund Vinje Reiersen
Austre Karmøyveg 862
4280 SKUDENESHAVN

Dato: 09.01.2023
Dokumentnummer: 21/7481-5
Saksbehandler: Birthe Smistad

Oversender uttale fra VAR - Gnr. 50, bnr. 44 - Oppføring av levegg - Austre Karmøyveg 862

Det er innhentet uttale fra sektor VAR på grunn av kommunal vannledning som går over eiendommen;

«Vi har vår kommunale hovedledning over tomta som leveggen skal bygges på. Det ser ut til å gå greit med tanke på krav om 4 meters avstand mellom vannledning og konstruksjon, med unntak av et punkt hvor leveggen vil komme rett over vannledningen.

Dersom det kan lages en mulighet for oss til å fjerne leveggen akkurat der den krysser over vannledningen, kan vi godta dette. Men ønsker å se forslag til løsning først.

Det må være mulig for oss å enkelt fjerne 5 meter med levegg, akkurat der hvor den krysser kommunal vannledning (2,5 m fra senter av vannledning i begge retninger).

Og det må være solide fundament på begge sider av ledningen (ca 2,5m fra senter ledning), slik at vi ikke river med oss resten av veggen ved et eventuelt vannbrudd.

Vi kan heller ikke påta oss kostnader dersom levegg blir skadet som en følge av vannbrudd på kommunal ledning. Det vil være en kostnad grunneier selv må stå for.»

Det er ønskelig med en redegjørelse/avklaring fra tiltakshaver for hvordan dette tenkes løst.

Vedlagt ligger innsendt situasjonsplan med oppført levegg og kart som viser kommunal vannledning (blå linje).

Med hilsen

Birthe Smistad
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Situasjonsplan, 50-44Vannledning
50-44Vannledning