



Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma

Dato: 10.01.2023

Breidablikgata 143

Dokumentnummer: 22/10604-4

5527 Haugesund

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Svar - Vedrørende søknad om teknisk godkjenning - Egill Danielsen ungdomsskole Norheim

Viser til revidert teknisk plan for Danielsen ungdomsskole på Norheim, datert 20.12.2022. Vi har gått gjennom planen og har følgende kommentarer:

- Vi kan ikke godkjenne en plan som tydelig legger opp til kjøring over gs-veg. Dersom en annen konsulent har ansvar for situasjonsplan og utforming av utearealer må dette koordineres. Avkjørsel til skole må planlegges der det er markert med pil i plankartet. Kjøring over GS-veg vil ikke bli tillatt.
- På situasjonsplan ser det ut som skoleområdet er planlagt helt inntil asfaltkant gs-veg og fortau. Sideareal (grøft) ved gs-veg skal beholdes. anbefaler rabatt langs formålsgrense fortau, der det ikke er støyskjerm.
- Konsekvensutredning i reguleringsplan anbefaler fotgjengerovergang som trafiksikker krysning over Norheimsvegen. Vi mener denne anbefalingen må følges eller at det begrunnes hvorfor det kan velges tilrettelagt krysning. Vurderinger må gjøres ift vegvesenets håndbok om krysningspunkt for gående.
- Det må sendes inn tegning på oppbygning av fortau (Skal være asfalt, ikke storgatestein).
- Det må sendes inn tegning på fundamentering av støyskjerm og avstand til ledning (snitt).

Oppdaterte tegninger sendes postmottak for ny gjennomgang og godkjenning.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.