

**Vassbakk & Stol**

Svar på gravesøknad - Selvåg

Sektor VAR:	
Avstand til VA-ledninger ved graving:	Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf. 95808189. Se også vedlagt kart.
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	For oppføring av bygg, og ved legging av ledning/kabel nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette søkes om i en egen søknad. Les mer: https://bit.ly/4meter
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	
Elin T Storesund Sektor VAR	

Sektor samferdsel og utemiljø:	
Gravesøknad:	Arbeidsvarslingsplan:
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	Ikke godkjent <input type="checkbox"/>
Kommentar:	Kommentar:
Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø	

Kopi til:

AMK Helse Fonna
Jostein Berge
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest Politidistrikt
Tom Bakke
Vegmelding - Haugaland brann og redning IKS

Vedlegg:

Selvåg

Gravesøknad - Selvåg

Arbeidsvarsling gatelys Selvåg