



Rh Oppmåling

Dato: 11.01.2023

Dokumentnummer: 22/10185-4

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Svar - Oversender revidert teknisk plan for Hålandsvågen

Viser til revidert teknisk plan for Hålandsvågen. Vi har følgende kommentarer til planen:

- Alle avtaler om veirett må foreligge før teknisk godkjenning blir gitt.
- Dersom privat avkjørsel skal opparbeides og brukes som snuhammer i stedet for regulert snuhammer, må dette begrunnes. Det er uheldig at det opparbeides en uregulert snuhammer like ved en regulert snuhammer. Endelig løsning må avklares gjennom et vedtak i byggesak. Vi har ikke anledning til å godkjenne en slik løsning i teknisk plan.
- Overvannsledning fra sluk er planlagt under eksisterende bygg. Hva er meningen med det? Det må også foreligge avtale om rettighet til ledning,

Oppdaterte planer sendes postmottak for ny gjennomgang og godkjenning.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.