



VA-drift

Dato: 12.01.2023
Dokumentnummer: 23/356-2
Deres referanse:
Saksbehandler: Elin Therese Storesund

Risa AS Bjørn Einar Vikane

Svar på gravesøknad - Rundhaugvegen 11, Kopervik

Sektor VAR: VA-ledninger i området er private (ikke kommunale), og trase er høyst usikker. Se vedlegg.	
Avstand til VA-ledninger:	Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf. 95808189. Se også vedlagt kart.
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	Elin T Storesund
	Sektor VAR

Sektor samferdsel og utemiljø:	
Gravesøknad:	Arbeidsvarslingsplan:
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	Ikke godkjent <input type="checkbox"/>
Kommentar:	Kommentar:
	Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Kopi til:

Jostein Berge
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest politidistrikt

Postboks 240

4001 STAVANGER

Vedlegg:

Kart - Gemini Portal+
Arbeidsvarslingsplan Rundhaugvegen 11
Gravesøknad - Rundhaugvegen 11, Kopervik

