



# Karmøy kommune


## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: ZUJD7715 Saksnummer: 2022/859


### Foretak

 S O LUND AS  
Org.nr: 964340145  
Klæhaugvegen 6  
4270 ÅKREHAMN

 **Kontakt**  
OLE LUND


 **Telefon**  
91849451

 **Mobil**  
91849451

 **Epost**  
ole@so-lund.no

### Kontaktperson


 LUND OLE  
 **Telefon**  
91849451

 **Telefon**  
91849451


 **Epost**  
ole@so-lund.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
TJØSVOLLVEGEN 91

 **Gårds- og bruksnummer**  
13/94

 **Bygningsnummer**  
9382046

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver


 Hemnes Grethe Renéé  
Tjøsvollvegen 91  
4270 Åkrehamn  
NORGE


 **Epost**  
-

 **Telefon**  
-

 **Mobil**  
-

### Eiendom

 **Gårds- og bruksnummer**  
13/94

 **Adresse**  
Tjøsvollvegen 91

 **Eier**  
Hemnes Grethe Renéé, Tjøsvollvegen 91, 4270 Åkrehamn

## Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**  
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
NY KLOAKK ETTER PÅLEGG  
KOBLE UT SEPTIKTANK
- ★ **Type arbeid**  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**  
Opstartsdato: 10.10.2022  
Ferdigdato: 09.12.2022

## Beskrivelse av stikkledninger

- ★ **Spillvann**  
Utskifting av ledning  
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR
- ★ **Overvann**  
Utskifting av ledning  
Kobles til ledning av type OV PVC på 200 mm med tilkoblingstype GRR

## Utvendig utstyr

- **Drenskum**  
Material: Prefabr. betong, Kjegle: Skjev kjegle, Dimensjon: 1000 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 1968
- 🔗 **Spillvannsledning**  
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**  
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

## Vedlegg til ferdigmelding

---



Filer (1)

HEMNES GRETE RENEE FERDIGMELDING.pdf



Andre opplysninger

UTKOBLET SEPTIKTANK ER BENYTTET TIL SANDFANGKUM

## Ferdigstilling

---



Ferdigstillingsdato

21.01.2023



Tilleggsopplysninger

-