

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 10/37

Refnr.

USOP7510

Saksnr.

2021/11760

Dato

Kopervik, 17.01.2023

## GNR/BNR 10/37 – Utbedring av spillvannsledning

### Avsluttet pålegg.

---

#### Resultat av rørinspeksjon

---

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Fredheimvegen 30. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

#### Rørinspeksjon av Spillvann

Røret mellom septiktank og hus er laget av plast og ser bra ut.

Røret mellom septiktank og påkobling er laget av plast og ser bra ut.

#### Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve av takvann som viser at Overvann er håndtert lokalt

Det tillates ikke at overvann (takvann, dredivann, slukvann o.l.) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veier inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

#### Konklusjon

Rørene ser bra ut og det kreves ingen utbedring. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til [maja4@karmoy.kommune.no](mailto:maja4@karmoy.kommune.no).

Med hilsen

Karmøy kommune

Knut Even Medhaug  
Prosjektleder  
Sektor vann, avløp og renovasjon

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Magnus Jahren Fludal  
Saksbehandler  
Sektor vann, avløp og renovasjon

Vedlegg

\* Rapport\_10-37\_Fredheimvegen\_30.pdf

\* Sjekkliste\_10-37\_Fredheimvegen\_30.pdf



**Adressliste:**

<b>Gårds-/bruksnummer</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Sted</b>
10/37	TANGEN JAN ROGER	FREDHEIMVEGEN 30	4275	SÆVELANDSVIK