

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 10/37

Adresse: Fredheimvegen 30

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Renner ut i grunn
8	Fargeprøve fra slukvann?	Ja	Renner ut i grunn
9	Fargeprøve fra drenevann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Ja	Renner ut i grunn
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Ut i grunn
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ut i grunn

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 3/6-2022

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland

