

TINDELAND RØR AS  
Att: Tindelands Roar  
Svehaugstemmen 6  
5535 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
WSVJ6767	GID 112/293	2023/458	Oddmund Røkke	Kopervik, 18.01.23

### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 112/293 - Skrevegen 98b er godkjent med følgende krav til utførelse.**

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig

Det skal monteres tilbakeslagsventil vêskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.

Det skal inngås kontrakt som sikrer årlig vedlikehold av stasjonen.

Det skal monteres gravitasjons kum før tilkobling.

Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.

Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Markhus Frank	Skrevegen 98a	5541	Kolnes

