



Øyvind Grinde
Rehaugvegen 21
4262 AVALDSNES

Krav om redegjørelse byggesak

Byggetilsynet i Karmøy kommune har besiktiget oppføringen av nytt bolighus på gnr./bnr. 85/39, Kong Augvalds veg 20.

I følge innsendte tegninger og byggetillatelse av 25.06.2019, skal boligen oppføres med total høyde gesims på 8,0 meter fra planert terreng. Det ble i behandlingen av byggesaken også innsendt innsigelser fra nærmeste nabo angående høyde på boligen.

Byggetilsynet registrert at boligen på tross av dette nå er oppført med gesimshøyde på i overkant av 9 meter! Dette er i strid med tillatelse, og det kreves derfor at det innsendes en redegjørelse innen 15. 11.2020. Vi ber samtidig om at arbeid som er i strid med tillatelse stanser inntil saken er avklart.

Med hilsen

Kjell Kristian Mydland
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Hereid Hus AS

Postboks 33

4299

AVALDSNES