

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 10/30

Refnr.

Saksnr.

Dato

CFDN6992

2021/11758

Kopervik, 20.01.2023

GNR/BNR 10/30 – Utbedring av spillvannsledning

Avsluttet pålegg.

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Fredheimvegen 21. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Rørinspeksjon på strekket fra septiktank mot hus viser at røret er laget av plast og er i tilfredsstillende stand.

Rørinspeksjon på strekket fra septiktank mot grøft viser at røret er laget av plast og er i tilfredsstillende stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Rørinspeksjon av Overvann

Rørinspeksjon på strekket fra grøft mot hus viser at røret er laget av betong de første 2.10 meterene. ved 2.10 meter endres materialet til plast

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann er ført på overvannsledning.

Det tillates ikke at overvann (takvann, dredivann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Konklusjon

Rørene ser tilfredsstillende ut og krever ingen utbedring. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

Karmøy kommune

Knut Even Medhaug
Prosjektleder
Sektor vann, avløp og renovasjon

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Vedlegg

* SP_report_10-30_Fredheimvegen_21.pdf

* OV_report_10-30_Fredheimvegen_21.pdf

* Sjekklste_10-30_Fredheimvegen_21.pdf

Adressliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
10/30	BJORDAL ERLING	FREDHEIMVEGEN 21	4275	SÆVELANDSVIK
10/30	KOCISOVA LENKA	FREDHEIMVEGEN 21	4275	SÆVELANDSVIK