

BIRKELAND AS  
Att: Dueland Jacobsen Espen  
Førresdalen 131  
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZEWM8045	GID 123/241	2023/639	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.01.23

#### Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 123/241 - Snikspynten 27 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Berge Sag Boligtomter As	Haukelivegen 676	5582	Ølensvåg

