

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn:		Adresse:	
Shell Norheim		Norheimsmarka 3	
Bedriftens eier:		Bedriftens kontaktperson:	
ST1		Hans Gunnar Lunde tlf: 95767068	
Type virksomhet:		Bedriftens organisasjonsnummer:	
Bensinstasjon			
Type utskiller:	Volum utskiller:	Utskiler nr.:	
VPI SUK PLUS	16 m ³		
Tømming			
Gassmåling:	Oksygen%	EX-måling	Annet
Innsamlet volum	Sand (m ³)	Olje (m ³)	
	0,85	0,6	
Kontroll			
<input checked="" type="checkbox"/>	Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input type="checkbox"/>	Koalesensfilter kontrollert og rengjort
<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input type="checkbox"/>	Sjekket Pakning til koalesensfilter
<input checked="" type="checkbox"/>	Prøvetakingskum rengjort	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokk på utløpskasse OK
<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Gategods merket med oljeutskiller/seperator
<input checked="" type="checkbox"/>	Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input type="checkbox"/>	Sjekket anoder Byttet ant:
<input checked="" type="checkbox"/>	Generell tilstandsvurdering	God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/> Dårlig <input type="checkbox"/>
Anmerkninger / Forhold som må utbedres			
Spyle rør fra vaskehall. får ikke løftet opp koalesensfilter			
Prøvetaking fra utløp			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/>	Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Beskriv:			
Vannprøve levert til:			
Tømmefirma			
Oljeservice AS			
Dato	Signatur tømmeoperatør		
15/6 - 22			