

Kunde: Oljeservice AS

Stasjon: Shell Karmøy, Fotvegen 1B

Er det tatt vannprøve? Nei

Operatør/selskap:

Er årlig tømming utført? Ja

Operatør/selskap: JTR Gruppen AS

Dato for tømming: 10.01.22

Er det utført tilstandskontroll av oljeutskiller? Ja

Er avfall levert til mottak for farlig avfall? Ja

Avfallsmottak: SAR avd. farlig avfall Tananger

Spesielle kommentarer knyttet til tømmingen:

Tømt oljeutskiller og rengjort sensor. Alarm sjekket etter tømming.

Nærbø 11.01.22



Thomas Austbø
For JTR Gruppen AS