

## TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn: Shell Karmøy		Adresse: Fotvegen 1B	
Bedriftens eier: ST1		Bedriftens kontaktperson: 52 85 00 34	
Type virksomhet: Bensinstasjon		Bedriftens organisasjonsnummer:	
Type utskiller: Odin Maskin NS 6	Volum utskiller: 6 m <sup>3</sup>	Utskiler nr.:	
<b>Tømming</b>			
Gassmåling:      Oksygen%      EX-måling      Annet			
Innsamlet volum	Sand (m <sup>3</sup> )	0,85	Olje (m <sup>3</sup> )
			0,16

<b>Kontroll</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input checked="" type="checkbox"/>	Koalesensfilter kontrollert og rengjort
<input checked="" type="checkbox"/>	Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sjekket Pakning til koalesensfilter
<input checked="" type="checkbox"/>	Prøvetakingskum rengjort	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokk på utløpskasse OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/>	Gategoods merket med oljeutskiller/seperator
<input checked="" type="checkbox"/>	Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Sjekket anoder      Byttet ant:
<input checked="" type="checkbox"/>	Generell tilstandsvurdering	God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/> Dårlig <input type="checkbox"/>

Anmerkninger / Forhold som må utbedres

**Prøvetaking fra utløp**


Fra prøvetakingskum       Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Beskriv: .....

Vannprøve levert til: .....

**Tømmefirma**

Oljeservice AS

Dato	16/6-22	Signatur tømmeoperatør	
------	---------	------------------------	--