



Årsrapport for oljeutskilleranlegg

I henhold til gitte løyver og forurensningsforskriften kapittel 15, skal det hvert år sendes inn årsrapport for oljeutskilleranlegg. Dersom utfyllende kommentarer, legges disse ved på eget ark. Det skal være en årsrapport for hvert anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskilleren sin identitet og plassering.

1. Bedrift	
Navn: Shell Avaldsnes	
Postadresse: Karmøyvegen 193	Org.Nr: 971 807 806
Postnr/Poststed: 4262 AVALDSNES	E-post: avaldsnes@spies.no
Kontakt person:	Telefon: 52839565

2. Oljeutskilleranlegg	
Adresse anlegg: Karmøyvegen 193	Gnr/Bnr: 85 / 147
Utskiller nr:	Installert (år): 2005
Plassering:	Dimensjon: 8 m3

3. Tømming av oljeutskiller		
Er minimum årlig tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss nei, hvorfor ikke?:
Dato:	Tømmeoperatør	Avfall tømt (målt i m3)
17.01.2022	JTR AS	1
15.06.2022	Oljeservice AS	1,5

4. Kontrollprøver				
Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?				
JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss nei, hvorfor ikke?:		
Tallet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	19.01.2022	<0,5 mg/l		
	15.06.2022	<0,5 mg/l		

5. Drift og vedlikehold					
	JA	NEI		JA	NEI
Se vedlagte tømmeskjema.	X				

6. Utslepp:
Beskrivelse av aktutte utslipp:

Sted, dato: Bergen 24/1-2023 Årsrapport utfylt av Widar R. Benes, Oljeservice AS på vegne av STI Norge AS