

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn: Shell Avaldsnes		Adresse: Karmøyvegen 193	
Bedriftens eier: ST1		Bedriftens kontaktperson: 52 83 95 65	
Type virksomhet: Bensinstasjon		Bedriftens organisasjonsnummer:	
Type utskiller: Odin Maskin NS 8	Volum utskiller: 8 m ³	Utskiller nr.:	
Tømming			
Gassmåling:	Oksygen%	EX-måling	Annet
Innsamlet volum	Sand (m³) →	Olje (m³) →	
	0,9	0,6	
Kontroll			
<input checked="" type="checkbox"/> Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensfilter kontrollert og rengjort		
<input checked="" type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/> Sjekket Pakning til koalesensfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum rengjort	<input checked="" type="checkbox"/> Løkk på utløpskasse OK		
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Gategods merket med oljeutskiller/seperator		
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input checked="" type="checkbox"/> Sjekket anoder	Byttet ant: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Generell tilstandsvurdering	God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/>	Dårlig <input type="checkbox"/>
Anmerkninger / Forhold som må utbedres			
Prøvetaking fra utløp			
<input checked="" type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum		
Beskriv:			
Vannprøve levert til:			
Tømmefirma			
Oljeservice AS			
Dato	Signatur tømmeoperatør		
15/6-22			