



KARMØY KOMMUNE

Inge Aga

Fiskåvegen 70

4262 AVALDSNES

Dato: 25.01.2023

Dokumentnummer: 21/5744-7
Deres referanse: Ref.:KEQPHB-
Skjemanr.:705167
Saksbehandler: Evy Johannessen

Gnr. 90, bnr. 61 - Retur av søknad om ferdigattest

Viser til innsendt søknad om ferdigattest mottatt 24.01.23.

Endringene som er gjort er søknadspliktige, søknad om ferdigattest kan derfor ikke behandles og blir derfor returnert.

Vinduene og døren som er satt inn på langsiden på garasjen, er satt inn i et brannskille, dette gjør at endringene er søknadspliktige.

Det må sendes inn endringssøknad og det må legges ved dokumentasjon på at vinduene og døren tilfredsstillers kravet til brannskille.

Produktdokumentasjon på dør og vinduer vedlegges søknaden.

Det må også sendes inn oppdaterte tegninger, det er ikke tilstrekkelig å tegne endringene inn med rødt.

Når en eventuell endringstillatelse er gitt må det søkes om ferdigattest på ny.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.