

BIRKELAND AS
Att: Dueland Jacobsen Espen
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
Refnr.				
PFDJ8433	GID 123/240	2023/638	Oddmund Røkke	Kopervik, 26.01.23

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 123/240 - Snikspynten 25 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres
forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og
avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Berge Sag Boligtomter As	Haukelivegen 676	5582	Ølensvåg

