

Karmøy kommune


Melding om utført arbeid etter pålegg

Referansenummer: BAQS6686 Saksnummer: 2022/10983

Foretak

 KARMØY RØRTEKNIKK AS
Org.nr: 993234532
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Rolf Vea Hansen

 **Telefon**
48082015

 **Mobil**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Kontaktperson


 Hansen Rolf

 **Telefon**
48082015

 **Telefon**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Eier/tiltakshaver


 Mannes Per Magnus
Mannesvegen 86
4275 Sævelandsvik
NORGE


 **Telefon**
-

 **Mobil**
-

 **Epost**
-

Eiendommer

 **Gårds- og bruksnummer**
11/186

 **Adresse**
Mannesvegen 86

 **Eier**
Mannes Per Magnus, Mannesvegen 86, 4275 Sævelandsvik

 **Eier**
Mannes Lill B Sandhåland, Mannesvegen 86, 4275 Sævelandsvik

 **Gårds- og bruksnummer**
11/187

 **Adresse**
Mannesvegen 88

 **Eier**
Hemnes Lars Gunnar, Mannesvegen 88, 4275 Sævelandsvik

★ Gårds- og bruksnummer
11/411

🏠 Adresse
Mannesvegen 90

👤 Eier
Mannes Per Magnus, Mannesvegen 86, 4275 Sævelandsvik

👤 Eier
Mannes Lill B Sandhåland, Mannesvegen 86, 4275 Sævelandsvik

Arbeid utført

★ Type tiltak
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

★ Bygningstype
Annen

📄 Beskrivelse av tiltaket
Vannlekkasje lokalisert og utbedret.
Karmøy Kommune varslet og vært på befaring

★ Type arbeid
Vann, utvendig

🕒 Tiltakets planlagte varighet
Oppstartsdato
20.01.2023

Ferdigdato
20.01.2023

Beskrivelse av stikkledninger

★ Vann
Reparasjon av ledning
Type reparasjon: Muffe
Beskrivelse av reparasjon:
Vannledning var skadet mest sannsynlig etter at den var blitt klemt.

Utvendig utstyr

● Annet
Tekst: Skjøte muffe for reparasjon av lekkasje

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann
21.01.2023




Tilleggsopplysninger
-

Vedlegg

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-