



Trond Amundsen

Dato: 30.01.2023

Skrevegen 476

Dokumentnummer: 23/939-1

5541 Kolnes

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 108 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 476, som ble kontrollert 27. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Feil/ mangler på anlegget:

Vi kan ikke se at det foreligger tømmeavtale, det er krav til årlig tømning på minirensanlegg.

Anlegget står som blendet i Komtek 11.5.2005 , du må ta kontak med VAR Karmøy kommune å få registrert inn anlegget ditt snarest. Har du en rørleggermelding på anlegget må denne levers med. (her er det ikke sendt ferdigmelding den gang anlegget ble satt ned)

Vi finner heller ikke årsrapport og service avtale på anlegget, dette må sendes inn.

Beholder for kjemikalier var tom. Anlegget fungerer ikke som det skal og du driver med forurensing når det ikke er kjemikalier på anlegget.

Frist for tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no innen 02.03.23, merkes med gnr. 117, bnr. 108, avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 476 117-108

Serviceavtale minirensanlegg

