

JOHN ALVSEIKE

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

Breidablikgt. 143 - 5527 Haugesund
Telefon 52 72 71 66 - Telefaks 52 72 75 12
E-post: i-johalv@online.no

Karmøy kommune
Teknisk enhet
v/Berit Thuestad
Rådhuset
Postboks 167

4291 Kopervik

Deres ref:

Vår ref.: JA/js

Dato: Haugesund 30.01.23

Svar på tilbakemelding fra Karmøy kommune av 10.01.2023 angående godkjenning av tekniske planer for omlegging av Ø 1000 mm kulvert, bygging av fortau langs Norheimvegen og bygging av sikker fotgjengerovergang for kryssing av Norheimvegen.

Som tidligere opplyst er det annet firma som har med opparbeidelse av tomta og skolen.

Svar på tilbakemelding:

1. Det ser ut som om tilkomst er avklart i forbindelse med reguleringsplanen. Parkering av biler på 148/1040 og 148/1045. Regner med at dette blir avklart i byggesak som annet firma skal ordne opp i.
2. Sideareal beholdes og det settes ned en nedfelt kantstein mellom sidearealet og tomta som dere har bemerket. Der det ikke er støyskjerm mot Norheimsvegen lages det er rabatt med små kule/elvestein i sidearealet.
3. Det er planlagt en modifisert trapeshump med sebramerking og belysning nedenfor busstoppen ved gravplassen.
4. Viser til snitt av fortau med grøft der fortauet bygges opp på vanlig måte med kantstein og firkantsluker mot kantsteinen.
5. Vedlagt tegning viser fundamentering av støyskjerm og avstand mellom rørsida mot tomta og støyskjermen er vist på tegning K1868-01.

Haugesund 30.01.23

John Alvseike



Vedlegg:

- Reguleringsplan kartdel
- Side 12 av planbeskrivelse/skisse til teknisk plan
- Tegninger i henhold til tegningsliste datert 30.01.23