



KARMØY
KOMMUNE

Manglende serviceavtale på minirenseanlegg

På et renseanlegg er det av helt avgjørende betydning at anlegget har jevnlig oppfølging i form av kontroll av tekniske komponenter, påfylling av fellingskemikalium, raking av åpen filterflater og kontroll av infiltrasjonsområder. Skal renseanlegget klare å tilfredsstille de gitte rensekravene, samt fungere tilfredsstillende hydraulisk over tid, kreves det drift- og serviceavtale med kompetent foretak som har god kunnskap og godkjenning for utførelse av service på det aktuelle renseanlegget.

Hva gjør jeg?

Får du tilbakemelding etter tilsyn om at det mangler serviceavtale på renseanlegget ditt, må dette skaffes. Ta da kontakt med leverandør av renseanlegg, og signer drift- og serviceavtale. Foretaket som skal utføre servicen på anlegget skal så sende inn signert avtale til: post@karmoy.kommune.no merket med gards og bruksnummer samt teksten «Signert serviceavtale».