

Fra: Sivert Simonsen <sivert@sildakongen.no>
Sendt: 30.01.2023 11:14:42
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Gnr. 86, bnr. 229 Årlig tømmerrapport fettutskiller

Hei,

Viser til tilsyn 7. september 2022 og brev av 4. jan 2023 angående tilsyn av avløpsanlegg. Vedlagt finner dere oppdatert prosedyre for 2023 og tømmerrapport for tømminger i 2022.

Sildakongen Produksjon AS har ikke slakteri eller matavfall i sin produksjon og det skal derfor ikke være mye fett som produseres i lokalene. Det som derimot viste seg var at det var rester av løk, sild og saus og ikke fett når kommunen kontrollerte tanken. Nivået ble rett i etterkant sjekket med Ragn Sells og nivået var omtrent halvparten av tankens ledige kapasitet.

Det har vist seg at bedriftens slukrister ikke har virket etter hensikten og vi har og kommer til å iverksette forbedrede tiltak for å redusere dette avfallet og vil derfor se en markant nedgang i behov for kapasitet i fettutskilleren. Vi har derfor satt tømning til 2-4 ganger årlig fra 2023 og vil foreta alarm og anleggssjekk etter anbefaling fra kommunen , i tillegg til vannprøve 1 gang i året (se prosedyre).

Bedriften har bestilt tømning for januar, men på grunn av kapasitetsbegrensninger vil det først forekomme førstkomende fredag 3. februar.

Sivert Simonsen

Tlf: +47 90 66 19 29

Norwegian Herring King AS