



## Pro.14.24: Fettutskiller

### Formål:

Sikre at fettutskiller virker etter hensikten.

### Omfang:

Tanken skal tømmes 2-4 ganger per år.

### Målgruppe:

Daglig leder, produksjonsansvarlig

### Ansvar:

Egenkontroll ansvarlig har ansvar for vedlikehold og oppdatering av prosedyren.

Daglig leder og produksjonsansvarlig har ansvar for at prosedyren følges.

### Referanser:

Forurensingsloven og forurensingsforskriften §15A-4. I tillegg kommer Karmøy kommunes krav til fettutskillere.

### Beskrivelse:

**Det skal foretas 2-4 tømninger per år: Januar, april (ved behov), august og november (ved behov).**

Avhengig av produksjonsmengde, avfall og korrekt tømning/spyling skal det minimum tømmes 2-4 ganger i året. Avtale med godkjent tømmefirma. Tilstandsrapport i etterkant av tømning.

Alarm skal testes hver måned og anlegget skal sjekkes hver 14 dag. Avhengig av nivå på tank skal en foreta tømning i april og november i tillegg til januar og august. Ved full tank skal det tømmes utover normal tømmekallender.

Det skal tas vannprøve av anlegget 1 gang årlig.

Avvik i henhold til gjeldende regelverk skal avviksbehandles.

Ved helsefare skal Karmøy kommune varsles.

## Tømmerappport for fettutskilleranlegg

1. VIRKSOMHETEN	
Navn:	Sildakongen Produksjon AS
Postadresse:	Husøyveg 163 c
Postnr./Sted:	4262 Avaldsnes
Kontaktperson:	Sivert Simonsen
E-post:	
Telefon:	906 61 929

2. FETTUTSKILLERANLEGGET	
Adresse:	Huses
Notat:	
	Ger/bnr: 3

3. TØMMING AV FETTUTSKILLER		
Date:	Tømmeoperatør:	Fett m <sup>3</sup> :
12/8.22	K.O./R.F.	3

4. KONTROLL					
Resultat av kontrollprøver temperatur.	Tid	Temperatur	KOF-prøve		Prøveresultat
			JA	NEI	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. DRIFT OG VEDLIKEHOLD					
	JA	NEI	Utført dato	JA	NEI
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			Hvis ikke fast montert temperaturmåler hvor og hvordan måles temperatur?	Fastmontert	<input type="checkbox"/>
				-Laser- utløpsrør	<input type="checkbox"/>

Date: 12/8-22

Bil:

2384

Sign:

K.O.