

GTA AS  
Att: Tangjerd Geir  
Vestre Karmøyveg 221  
4275 SÆVELANDSVIK

| Refnr.   | Arkivkode  | Saksnr.  | Saksbehandler | Dato               |
|----------|------------|----------|---------------|--------------------|
| UTQD2096 | GID 43/650 | 2023/525 | Oddmund Røkke | Kopervik, 31.01.23 |

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 43/650 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.**  
**Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre eiendommer eller anleg.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

| Navn              | Adresse            | Postnummer | Sted         |
|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| Rosslund Alf Olav | Øygaardshaugen 147 | 4280       | Skudeneshavn |

