

Karmøy kommune

Karmsund Havn IKS
Garpeskjærvegen 2
5515 Haugesund
Postboks 186, 5501 Haugesund
T: +47 52 70 37 50
F: +47 52 70 37 69
E: postmottak@karmsund-havn.no
Org nr: 963 706 820

Vår ref:	Saksbehandler	Dato
2023/8 2	Camilla Vestvik	26.01.2023
Deres ref:		

Uttale til søknad om utslippsledning ved gnr. 112, bnr. 1 i Karmøy kommune

Vi viser til Deres brev av 09.01.2023 vedrørende ovennevnte.

Det opplyses at tiltaket gjelder vann- og avløpsanlegg, graving og legging av spillvannsledning samt vann-/overvannsledninger. Tiltaket omfatter tiltak i sjø. Det opplyses videre at tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8, og er avhengig av dispensasjon for å få tillatelse. Beskrivelse fra notat angående grunnforhold sier at utslippsledning (spillvann) skal legges ca 40m ut i sjø, og ledningen skal graves ned i strandsonen til kote ca. -2. Ledningen skal loddbelastes for å sikre mot oppdrift, og utløp legges over sjøbunnen for å sikre funksjon.

Ved planlegging i sjø må ta det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med framkommeligheten i farleden.

Karmsund Havn IKS har, utfra en havne- og farvannsmessig vurdering, ikke merknader til de arealdisponeringer som er tenkt gjort i sjø. De tiltak som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den belastningen de kan bli påført i farvannet.

Det kan også se ut til å være registrert gytefelt for torsk i området, med verdi regionalt viktig gytefelt. Det kan derfor også være hensiktsmessig å be Fiskeridirektoratet om uttale før behandling av saken.

Karmsund Havn IKS vil minne om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i farvannet også krever tillatelse etter lov om havner og farvann av 21.juni 2019, og ber om at saken oversendes for behandling dersom det gis dispensasjon i saken.

Med hilsen

Camilla Vestvik
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.