

RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Att: Broen Vette
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
MFKF6858	GID 66/430	2023/981	Oddmund Røkke	Kopervik, 01.02.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 66/430 - Fotvegen 8b er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum
monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori
2 og vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
RØRLEGGER GEIR SIRNES AS	Karmsundgata 58	5529	HAUGESUND

