

Karmøy kommune
v/ Sektor areal- og byggesak
P.B 167
4291 KOPERVIK

STØLSMYR 22
5542 KARMSUND
TLF. 52 84 48 00

Vår ref.: BR-22013-2668

31.01.2023


Vedrørende tankanlegg Husøy - gnr.86, bnr 79 - supplerende opplysninger angående mangler i søknad om rammetillatelse.

Viser til Deres brev datert 02.06.2022, dokumentnummer 22/4853 der de etterspør dokumentasjon i forbindelse med vår søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt tankanlegg for Karmsund Våtbulkterminal på Husøy.

Karmøy kommune ønsker supplerende dokumentasjon på følgende punkter:

- **Dokumentasjon på rettighet for plassering av anlegg, rørtrasé over annen grunn.**
Tillatelse er innhentet av Karmsund Våtbulkterminal AS og ligger vedlagt.
- **Tverrsnitt av rør i grøft.**
Se vedlagt tegning nr. 22013-201
- **Tegninger av rør i dagen, og hvordan rør vil ligge over/i kanalen**
Rør i dagen er vist på tegning nr. 22013-201. Kanalen er lagt i kulvert Ø1200 og er fylt igjen. Se vedlagt tegning 22013-201. Rør i grøft krysser over kulvert med min. klaring 1m.
- **Redegjørelse i forhold til § 6 i reguleringsplanen ang. parkering.**
Se vedlagt tegning nr. 22013-201 der 3 parkeringsplasser for bil og sykkelparkeringer er inntegnet.
- **Avklaring i forhold til om det kreves rørleggermelding.**
Det vil bli sendt inn rørleggermelding for tilkobling av overvann, spillvann og vann i forbindelse med søknad om igangsettings-tillatelse.
- **Avklaring i forhold til om veianlegg allerede er opparbeidet.**
Veianlegget er opparbeidet som vist på tegning B25 - Masterplan for område 5 og 6, utarbeidet av COWI AS.

Med vennlig hilsen
PROCON AS



Kjell G. Ekornrud
Ansvarlig søker