

LANDMARK MASKIN AS
Att: Spissøy Bjørnar
5440 MOSTERHAMN

| Refnr. | Arkivkode | Saksnr. | Saksbehandler | Dato |
|----------|-----------|----------|---------------|--------------------|
| VOCI8957 | GID 73/80 | 2023/878 | Oddmund Røkke | Kopervik, 02.02.23 |

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 73/80 - Borgardalen 110 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 5
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Vannet blir målt gjennom eksisterende vannmåler.
Stoppekran monteres forskriftsmessig.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

| Navn | Adresse | Postnummer | Sted |
|----------------|--------------|------------|----------|
| Karmøy Kommune | Postboks 167 | 4291 | Kopervik |

