



### TEGNFORKLARING

- BRANNCELLBEREGENSDE BYGNINGSDEL E1 30 (B 30)
- BRANNCELLBEREGENSDE BYGNINGSDEL E1 15 (B 15)
- UNDERKJEDNING TAK E1 15 (B 15)
- DØR E1 30 (B 30)
- VINDU E1 30
- VINDU E 30 (F 30)
- UKLASSIFISERT DØR / VINDU
- BRANNSLÅNJE (FORSLAG TIL PÅSSERING)
- HÅNDSLØKKEAPPARAT (FORSLAG TIL PÅSSERING)
- BRANNUTRØPPE (FORSLAG TIL PÅSSERING)
- RØNNINGSRETNING
- RØNNINGSUTGANG
- ANGEREVSSEL BRANNRESEN

SE BRANNKONSEPT KAP. 2.1 FOR KRAV TIL BÆREDE BYGNINGSDELER.  
 SE BRANNKONSEPT KAP. 2.3 FOR KRAV TIL UTFRØBELSE AV EVT. SVANTER.  
 SE BRANNKONSEPT KAP. 2.7 FOR KRAV TIL HELDERENDE BRANNKVALITETSGEG  
 (KVALITETSKL. 2).  
 SE BRANNKONSEPT KAP. 2.8 FOR KRAV TIL MERKINGSKILT / INDLYS.  
 BRANNTEGNINGEN BYBRANNTEGNISK KONSEPT OG HAR IKKE STATUS SOM  
 ARBEIDSTEGNING. BRANNTEGNINGEN MÅ LESSES SAMMEN MED BRANNKONSEPT.



Rev.	Revisjon gjørd	Dato	Sign.	Kont.

		Algeco Norway AS Modulflygveien 175, 4280 Torvastad	
Bannleggning	Plan 1.48g	Haldenvegen 175, 4280 Torvastad	
Tegning nr.	BannL01	Gnr./Bnr.	138 / 48 Kommune
Prosjekt nr.	108361	Akt stamme	A2 Tegn nr av
Dato	11.05.22	Målestokk	1:150
		Kontrollert av	KK